

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени М.П. Мусоргского»	
Фактический адрес	124482, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, дом 07	
Юридический адрес	124482, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, дом 07	
Округ, район	Зел.АО, район Матушкино-Савелки	
Телефон/ E-mail	(499) 734-26-14 E-mail muzshkola53@mail.ru	
Вид деятельности	Дополнительное образование	
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы	
Форма собственности объекта	Государственная	
Размещение объекта в нежилом отдельно стоящем 3-х этажном здании (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)		
Количество и назначение входов	5 входов: парадный, эвакуационный, для инвалидов-колясочников, 2 входа в зал для сотрудников и артистов.	
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	120 в день, общее число 600 человек	
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Есть	
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет	
Возможность дистанционного обслуживания	Нет	

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Полная доступность	Полная доступность	Полная доступность	Полная доступность
Входная группа № 1(основной вход)	Полная доступность	Полная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Входная группа № 2	Полная доступность	Полная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Пути движения	Частичная доступность	Частичная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Зона оказания услуги	Полная доступность	Полная доступность	Полная доступность	Полная доступность
Санитарно-бытовые помещения	Полная доступность	Полная доступность	Полная доступность	Полная доступность

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Частичная доступность	Частичная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Доступность услуги	Частичная доступность	Частичная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Доступность итоговая	Частичная доступность			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
Вход (входы) в здание	1. Выполнить контрастную маркировку прозрачного полотна входной внутренней двери на входе №1. 2. Выложить рельефную (тактильную) полосу с конусообразными рифами перед лестничным маршем (внизу по всей ширине марша) шириной не менее 30см на расстоянии 60см до кромки первой ступени наружного входа №2.
Путь (пути) движения внутри здания	1. Оборудовать поручень междуэтажной лестницы со стороны стены в соответствии с нормативами. 2. Оборудовать подъемную платформу для инвалидов. 3. Выполнить выделение контрастным цветом горизонтальной части верхней и нижней ступеней (проступи) междуэтажной лестницы.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	-
Санитарно-гигиенические помещения	-

